

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы по Карасукскому району
Новосибирской области УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области**

(наименование органа государственного надзора)

Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 58, тел. 8 (383) 553-11-64, E-
mail: ondkarasuk@ya.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Новосибирская область, г.
Карасук, ул. Комарова, 9
(место составления акта)

«12» апреля 2017 г.

(дата составления акта)

«11» час «20» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 13**

«16» марта 2017г, «28» марта 2017г, «12» апреля 2017г по адресу/адресам: Новосибирская
область, г. Карасук, ул. Комарова, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Карасукского района
Новосибирской области по пожарному надзору Зубкова Д.В. №13 от 1 марта 2017г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
«Алёнушка» Карасукского района Новосибирской области (МБДОУ детский сад №4 «Аленушка»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«16» марта 2017г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 10 мин. Продолжительность 00 час. 10 мин.

«28» марта 2017г. с 14 час. 25 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 01 час. 05 мин.

«12» апреля 2017г. с 10 час. 35 мин. до 11 час. 20 мин. Продолжительность 00 час. 45 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 2 час.00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Карасукскому
району

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении
выездной проверки) 16.03.2017г. 9:00 Шлеусовко О.А. шеф

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Карасукского района Новосибирской области по пожарному надзору Сизиков Максим Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Шелудько Оксана Александровна, заведующая МБДОУ детский сад №4 «Аленушка»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- В коридоре первого этажа допущен перепад высот без устройства пандуса с уклоном не более 1:6 (здание МБДОУ детский сад №4 «Аленушка», Новосибирская область, г. Карасук, ул. Комарова, 9, Правила противопожарного режима в РФ утвержденные постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2017 п.33, СНиП 21-01-97* п.6.28*).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: заведующей МБДОУ детский сад №4 «Аленушка» Шелудьков О.А.
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: №13/1/1 от 12.04.2017
6. Другие документы (их копии): протокол осмотра от 28.03.2017

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший инспектор Сизиков Максим Валерьевич
«12» апреля 2017г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Шелудько Оксана Александровна, заведующая МБДОУ детский сад №4 «Аленушка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«12» 04. 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.

Орган: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Копылова, 10, 630099
Сибирский региональный центр МЧС России

Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Копылова, 10, 630099

Телефон: 8 (383) 239-99-99

Инициалы и фамилия:

Копылов, Александр Александрович

№ документа: 2017

Дата: 12.01.2017
Время: 10:00

АКТ ПРОВЕРКИ

Проверка соблюдения требований пожарной безопасности (далее - проверка) проводилась в г. Новосибирске, ул. Копылова, 10, 630099

в помещении: _____

№ 12

Проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2012 № 249-ФЗ

и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 № 1533

на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2012 № 249-ФЗ

и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 № 1533 в отношении объектов, находящихся в ведении органов государственного пожарного надзора

Дата проведения: 12.01.2017

Время проведения: 10:00

Место проведения: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Копылова, 10, 630099

Инициалы и фамилия: Копылов Александр Александрович

Дата и время проведения проверки:

12.01.2017 с 10:00 час. 00 мин. до 10:00 час. 10 мин.

с 10:10 мин. 00 сек. до 10:15 мин. 00 сек.

с 10:15 мин. 00 сек. до 10:20 мин. 00 сек.

Проверка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2012 № 249-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 № 1533 в отношении объектов, находящихся в ведении органов государственного пожарного надзора

Объект проверки: _____

Акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2012 № 249-ФЗ

С копией постановления о проведении проверки и актом проверки (подпись) _____

Инициалы и фамилия: Копылов Александр Александрович

Подпись: _____